

แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย

สวินทร์ พงษ์เก่า (sawin_p8@yahoo.com) 1

ข้อกำหนด	คำถาม	ความบกพร่อง			รายละเอียด
		C	NC	OBS	

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานป้องกันและระงับอัคคีภัย

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	<p>สถานประกอบการที่มี ลูกจ้าง 10 คน ขึ้นไป ต้องมีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>				
2	<p>มีป้ายแสดง ข้อปฏิบัติ ดับเพลิง อพยพหนีไฟ ปิดประกาศให้ลูกจ้างเห็นชัดเจน</p>				
3	<p>จัดให้มีทางหนีไฟทุกชั้น อย่างน้อยชั้นละ2ทาง อพยพสู่จุดปลอดภัยไม่เกิน 5 นาที ทางหนีไฟปราศจากสิ่งกีดขวาง ประตูหนีไฟต้องเปิดออกตามทิศทางการหนีไฟ ห้ามปิด และมีป้ายบอกทางหนีไฟชัดเจน</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
4	สถานประกอบการที่มีสภาพเสี่ยงแบบ ร้ายแรง หรือปานกลาง ต้องจัดระบบดับเพลิงทั้งระบบน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ และเครื่องดับเพลิงแบบ เคลื่อนย้ายได้				
5	เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้มีจำนวน ความสามารถในการดับเพลิง และการติดตั้งตามที่ กำหนด				
6	ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ให้กับพนักงานไม่น้อย กว่า 40% ของแต่ละหน่วยงานในสถานประกอบการ				

**แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยใน
การทำงานกับสารเคมีอันตราย**

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	จัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและ รายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี				
2	จัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ รายละเอียดของสารเคมีอันตรายให้เห็นชัดเจน ไว้ ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุ ห่อหุ้ม				
3	มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี กับ ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
4	<p>จัดให้มีป้ายห้าม ป้ายให้ปฏิบัติ หรือป้ายเตือน ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง</p>				
5	<p>ในบริเวณที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม มีที่ชำระล้างสารเคมีอันตราย ที่ล้างมือและล้างหน้าห้องอาบน้ำอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม ชุดทำงานเฉพาะสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
6	<p>สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ต้องสามารถ ทนไฟได้ มีทางเข้าออกสถานที่เก็บรักษา สารเคมีอันตรายไม่น้อยกว่า2ทาง มีระบบระบาย อากาศที่เหมาะสม มีการป้องกันอัคคีภัย ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย มีรั้วล้อมรอบสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่ อยู่นอกอาคาร มีป้ายข้อความว่า “สถานที่เก็บ รักษาสารเคมีอันตราย ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับ อนุญาต</p>				
7	<p>มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้น ของสารเคมีอันตราย และมีมาตรการควบคุมสาร อันตราย ที่เหมาะสม</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
8	. จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามลักษณะอันตรายหรือลักษณะงานให้ลูกจ้างสวมใส่ และมีมาตรการควบคุมให้เกิดประสิทธิผล				
9	สารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองตามรายชื่อและปริมาณที่อธิบดีประกาศกำหนด จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณีที่มีการใช้สารเคมีอันตรายอย่างน้อย 5 ปีต่อครั้ง				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยใน
การทำงานกับไฟฟ้า

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
2	ผู้ที่ทำหน้าที่ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง บริษัทไฟฟ้าได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่ กำหนด				
3	มีป้ายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็น ได้ชัดเจน และติดตั้งไว้ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจาก กระแสไฟฟ้า				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
4	<p>มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมดซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจำท้องถิ่นไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ</p>				
5	<p>จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคำบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ทำงานที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่อง ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ระเบียบปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า</p> <p>(๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
6	จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อก่อไอออน ^a

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	ทำการแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสีต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง				
2	กำหนดพื้นที่ควบคุมโดยจัดทำรั้ว คอกกั้นหรือเส้นแสดงแนวเขต และจัดให้มีป้ายข้อความ "ระวังอันตรายจากรังสี ห้ามเข้า"				
3	กำหนดเป็นกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตราย ห้ามหญิงมีครรภ์เข้าไปในพื้นที่ควบคุมเป็นต้น				
4	มีผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด				
5	มีแผน ป้องกัน และระงับอันตรายจากรังสีในภาวะการทำงานปกติและเหตุฉุกเฉินทางรังสี หรืออุบัติเหตุร้ายแรง และจัดการฝึกซ้อม				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อก่อไอออน

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	<p>ทำการแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี ต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง</p>				
2	<p>กำหนดพื้นที่ควบคุมโดยจัดทำรั้ว คอกกั้นหรือเส้นแสดคแนวเขตและจัดให้มีป้ายข้อความ "ระวังอันตรายจากรังสีห้ามเข้า"</p>				
3	<p>กำหนดเป็นกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตรายห้ามหญิงมีครรภ์เข้าไปในพื้นที่ควบคุมเป็นต้น</p>				
4	<p>มีผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด</p>				
5	<p>มีแผน ป้องกัน และระงับอันตรายจากรังสีในภาวะการทำงานปกติและเหตุฉุกเฉินทางรังสี หรืออุบัติเหตุร้ายแรง และจัดการฝึกซ้อม</p>				

	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
6	กำหนดขั้นตอนการเก็บรักษา เคลื่อนย้าย และขนส่งต้นกำเนิดรังสี รวมทั้งการจัดการกากกัมมันตรังสีเพื่อให้เกิดความปลอดภัย				
7	จัดให้มีเครื่องหมายเตือนภัยติดไว้ให้เห็นโดยชัดเจนในบริเวณรังสี				
8	จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่สามารถป้องกันหรือลดอันตรายจากรังสีที่จะเข้าสู่ร่างกาย และมีมาตรการควบคุมการสวมใส่				
9	จัดให้พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีได้รับการตรวจสอบสุขภาพร่างกายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเก็บผลการตรวจไว้ ณ สถานที่ทำงานเพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลา				
10	จัดให้พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีได้รับการอบรมให้เข้าใจและทราบถึงอันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายฯเกี่ยวกับที่อับอากาศ

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	<p>ทำการประเมินและชี้บ่งสถานที่อับอากาศ และจัดทำป้าย “ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า” มองเห็นได้ชัดเจน ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าออกที่อับอากาศทุกแห่ง</p>				
2	<p>กำหนดเป็นกฎระเบียบให้ผู้ที่จะเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร (confine space permit)</p>				
3	<p>จัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามกฎหมายให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้คอยช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงาน</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
4	มีการจัดเก็บบันทึกหนังสืออนุญาตทำงานในที่ อับอากาศ และสำเนาหนังสือติดไว้ที่ทางเข้าที่ อับอากาศตลอดเวลาที่มีการทำงานทุกครั้ง				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ ตรวจสอบสุขภาพ

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	จัดทำทะเบียนพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงแต่ละประเภทครบถ้วน				
2	จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานครั้งแรก ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จ้างเข้าทำงานหรือเปลี่ยนมาทำงานที่มีความเสี่ยง และหลังจากนั้นจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานอย่างน้อยปีละครั้ง				
3	จัดให้มีสมุดพกสุขภาพประจำตัวพนักงานกลุ่มเสี่ยงและส่งมอบสมุดพกสุขภาพเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายฯเกี่ยวกับประดาน้ำ

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	จัดให้ลูกจ้างได้รับการตรวจสอบสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด				
2	แจ้งสถานที่ที่จะปฏิบัติงานประดาน้ำต่ออธิบดีตามแบบที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 7 วัน				
3	การปฏิบัติงานดำน้ำต้องประกอบด้วย หัวหน้า พี่เลี้ยง นักประดาน้ำ นักประดาน้ำพร้อมดำ				
4	จัดให้มีการปฐมพยาบาลและระบบที่ลูกจ้างอาจปฏิเสธการดำน้ำ หากเห็นว่าอาจเกิดอันตรายต่อชีวิต				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	<p>จัดให้มีการตรวจวัดสภาพความร้อนประจำปีตามหลักเกณฑ์ในบริเวณที่มีการทำงานใกล้</p> <p>แหล่งกำเนิดความร้อนทุกแห่งหากพื้นที่ปฏิบัติงานใดที่มีค่าอุณหภูมิ WBGT เกินค่าที่กำหนดตามกฎหมาย ได้มีแผนการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดทำป้ายเตือนติดในพื้นที่ หรือกำหนดให้พนักงานสวมชุดป้องกันความร้อน</p>				
2	<p>จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างประจำปีตามหลักเกณฑ์</p> <p>จุดใดมีความเข้มแสงสว่างต่ำกว่าที่กำหนดในกฎหมาย ได้มีแผนการปรับปรุงแก้ไข</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
3	<p>จัดให้มีการตรวจวัดระดับความดังเสียงตามหลักเกณฑ์ ในพื้นที่ทำงานที่มีเสียงดังประจำปี พื้นที่ทำงานใดมีระดับความดังเสียงเกินค่าที่กำหนดตามกฎหมาย ต้องจัดทำแผนปรับปรุง กรณียังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ กำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียงตลอดเวลา การทำงานกรณีที่สภาวะการทำงานมีระดับความดังเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงการทำงานเกิน 85 dB (A) ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน</p>				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารฯ พ.ศ.2549

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	มีการอบรมและแต่งตั้ง จป. ทุกระดับและแจ้งคำสั่งแต่งตั้งให้ราชการ				
2	จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯมีองค์ประกอบถูกต้องตามกฎหมายผ่านการอบรมครบถ้วนและแจ้งคำสั่งแต่งตั้งให้หน่วยราชการ				
3	มีมาตรการควบคุมให้ จป.ทุกระดับและ คปอ.ให้ปฏิบัติตามหน้าที่				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
4	<p>ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดย ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน ทำมาจากวิธีการซึ่งอันตรายที่เหมาะสม</p>				
5	<p>มีคู่มือความปลอดภัยในการทำงานแจกจ่ายให้กับ ลูกจ้าง โดยมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง</p>				
6	<p>จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ แก่ ลูกจ้าง 6 ชั่วโมงครบถ้วน</p>				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการทำงานก่อสร้าง

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงาน				
2	จัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนอันตราย ตามความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสื่อสารให้ทราบอย่างทั่วถึงและมีการควบคุมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล				
3	มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัย กฎความปลอดภัย ตามความเสี่ยง และมีการควบคุมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
4	<p>มีการกำหนดบริเวณเขตก่อสร้าง และจัดทำรั้วสูง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ที่มั่นคงแข็งแรงไว้ตลอดแนว เขตก่อสร้าง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสม และ ติดตั้งป้าย “เขตก่อสร้าง” ติดไว้เห็นชัดเจน</p>				
5	<p>จัดให้มีแผงผังวงจรไฟฟ้าในการติดตั้งและการใช้ ระบบไฟฟ้าในเขตก่อสร้าง โดยมีวิศวกรลงนาม รับรอง และได้เก็บแผนผังดังกล่าวไว้ให้ตรวจสอบ ไปได้ตลอดเวลา</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
6	<p>มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมกับชนิดของความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย มีการติดตั้งและตรวจสอบตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีทางหนีไฟ พร้อมป้ายชี้บอกทางหนีไฟตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p>				
7	<p>งานก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึง</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
8	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน และมีมาตรการควบคุมการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
เครื่องจักร ปั่นจั่น หม้อน้ำ

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	จัด ระบบ Lock out / Tag out สำหรับการติดตั้ง ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง หรือตรวจสอบเครื่องจักร				
2	จัดทำกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับการทำงานกับเครื่องจักร				
3	มี การติดตั้งการ์ดครอบส่วนถ่ายกำลังและการ์ดป้องกันมิให้ส่วนของร่างกายไปสัมผัสจุดอันตรายของเครื่องจักรและเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้นกำลังต้องติดตั้งสายดินตามมาตรฐาน				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
4	<p>มีการตรวจบ่้นจั่น อยู่กับที่ ตามแบบตรวจ ปจ</p> <p>(1) ขนาด 1-3 `ต้น ตรวจทุก 1 ปี</p> <p>(2) ขนาด 3-50`ต้น ตรวจทุก 6 เดือน</p> <p>(3) ขนาด 50 `ต้นขึ้นไป ตรวจทุก 3 เดือน</p>				
5	<p>มีการตรวจบ่้นจั่น เคลื่อนที่</p> <p>(1) ขนาดไม่เกิน 3 `ต้น ตรวจทุก 6 เดือน</p> <p>(2) ขนาดมากกว่า 3ต้น ตรวจทุก 3 เดือน</p>				
6	<p>มีการทดสอบหม้อไอน้ำปีละ 1 ครั้ง</p>				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานป้องกันและระงับอัคคีภัย

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	<p>สถานประกอบการที่มี ลูกจ้าง 10 คน ขึ้นไป ต้องมีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>				
2	<p>มีป้ายแสดง ข้อปฏิบัติ ดับเพลิง อพยพหนีไฟ ปิดประกาศให้ลูกจ้างเห็นชัดเจน</p>				
3	<p>จัดให้มีทางหนีไฟทุกชั้น อย่างน้อยชั้นละ2ทาง อพยพสู่จุดปลอดภัยไม่เกิน 5 นาที ทางหนีไฟปราศจากสิ่งกีดขวาง ประตูหนีไฟต้องเปิดออกตามทิศทางการหนีไฟ ห้ามปิด และมีป้ายบอกทางหนีไฟชัดเจน</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
4	สถานประกอบการกิจการที่มีสภาพเสี่ยงแบบ ร้ายแรง หรือปานกลาง ต้องจัดระบบดับเพลิงทั้งระบบน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ และเครื่องดับเพลิงแบบ เคลื่อนย้ายได้				
5	เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้มีจำนวน ความสามารถในการดับเพลิง และการติดตั้งตามที่ กำหนด				
6	ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ให้กับพนักงานไม่น้อย กว่า 40% ของแต่ละหน่วยงานในสถานประกอบการ กิจการ				

**แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยใน
การทำงานกับสารเคมีอันตราย**

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	จัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและ รายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี				
2	จัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ รายละเอียดของสารเคมีอันตรายให้เห็นชัดเจน ไว้ ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุ ห่อหุ้ม				
3	มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี กับ ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
4	<p>จัดให้มีป้ายห้าม ป้ายให้ปฏิบัติ หรือป้ายเตือน ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง</p>				
5	<p>ในบริเวณที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม มีที่ชำระล้างสารเคมีอันตราย ที่ล้างมือและล้างหน้าห้องอาบน้ำอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม ชุดทำงานเฉพาะสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
6	<p>สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ต้องสามารถ ทนไฟได้ มีทางเข้าออกสถานที่เก็บรักษา สารเคมีอันตรายไม่น้อยกว่า2ทาง มีระบบระบาย อากาศที่เหมาะสม มีการป้องกันอัคคีภัย ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย มีรั้วล้อมรอบสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่ อยู่นอกอาคาร มีป้ายข้อความว่า “สถานที่เก็บ รักษาสารเคมีอันตราย ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับ อนุญาต</p>				
7	<p>มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้น ของสารเคมีอันตราย และมีมาตรการควบคุมสาร อันตราย ที่เหมาะสม</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
8	. จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามลักษณะอันตรายหรือลักษณะงานให้ลูกจ้างสวมใส่ และมีมาตรการควบคุมให้เกิดประสิทธิผล				
9	สารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองตามรายชื่อและปริมาณที่อธิบดีประกาศกำหนด จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณีที่มีการใช้สารเคมีอันตรายอย่างน้อย 5 ปีต่อครั้ง				

แบบตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยใน
การทำงานกับไฟฟ้า

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
1	จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
2	ผู้ที่ทำหน้าที่ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง บริภัณฑ์ไฟฟ้าได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่ กำหนด				
3	มีป้ายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็น ได้ชัดเจน และติดตั้งไว้ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจาก กระแสไฟฟ้า				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
4	<p>มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมดซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจำท้องถิ่นไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ</p>				
5	<p>จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคำบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ทำงานที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่อง ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า</p> <p>(๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	C	NC	OBS	รายละเอียด
6	จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้				